

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-08, e-mail: ond-n.tagil@mail.ru

Предписание N 270/1/122

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Государственному автономному профессиональному образовательному учрежде-
нию Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых»**

(предписание органа государственной власти и органа местного самоуправления, осуществляющего функции по управлению индивидуальным предпринимательством, предпринимательской деятельности и т.п.)

Во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Морозова А.Н. от «28» сентября 2017 года № 270 , ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 13 октября 2017, 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 октября 2017, 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 31 октября 2017, проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР майором внутренней службы Сергеевой Татьяной Викторовной здания помещений и прилегающей территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр.Ленина,38
совместно с директором ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкиным Михаилом Анатольевичем, заместителем директора по АХЧ Русиновым Алексеем Александровичем т.21-55-92

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены регламентные работы по планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (требуется замена приемно-контрольных приборов, речевых оповещателей, дымовых пожарных извещателей, источников питания систем автоматической пожарной защиты).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (в ред. Постановления Правительства РФ от	01.10.2018	

		20.09.2016 N 947)		
2	Не оборудованы пожарными извещателями помещения кабинетов №19,35,31,36, библиотеки (фонд хранения),№58 (архив), гаражей Дооборудовать пожарными извещателями помещения кабинетов №19,35,31,36, библиотеки (фонд хранения),№58 (архив), гаражей в соответствии с проектными решениями.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.61.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	01.10.2018	
3	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: помещения архивов (каб.47,57,58), фонда библиотеки (подвал), лыжной базы класса Ф5.2 от учебных помещений колледжа класса Ф4.1. Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: помещения архивов (каб.47,57,58), фонда библиотеки (подвал), лыжной базы класса Ф5.2 от учебных помещений колледжа класса Ф4.1 .	ст. 151 ч. 1 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона. п. 7.4 п. 5.14 таб.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01.10.2018	
4	Выходы из лестничных клеток на чердак не предусмотрены по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Выполнить выходы из лестничных клеток на чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.	ч. 1 ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные маршруты и площадки могут быть стальными, должны иметь склон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.	01.10.2018	
5	Не осуществлена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Произвести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	01.10.2018	
6	Не обеспечено проведение эксплуатации	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.10.2018	

	<p>ционных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>«О противопожарном режиме» п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	
7	<p>Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек</p> <p>Обеспечить здание исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п. 38 Правил противопожарного режима в РФ На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.</p>	01.10.2018
8.	<p>Не организовано обучение мерам пожарной безопасности сотрудников путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Организовать обучение мерам пожарной безопасности сотрудников путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	01.10.2018
9	<p>Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в части касающейся пожарной сигнализации, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.</p> <p>Внести изменения в декларацию пожарной безопасности.</p>	<p>ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, п.б ст. 64 Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. п. б. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.</p>	01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенныес ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР

(подпись, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарнойafety)

Сергеева Т.В.

"31" октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкин М.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

М.Л.П.*

« 31 » октября 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

Предписание N 271/1/123

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Государственному автономному профессиональному образовательному учрежде-
нию Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых»**

Согласовано заместителем директора по производству, техническим вопросам, связям с общественностью и промышленностью, председателем комиссии по оценке соответствия, председателем комиссии по приемке в эксплуатацию и т.д.

Во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Морозова А.Н. от «28» сентября 2017 года № 271, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 13 октября 2017, 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 октября 2017, 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 31 октября 2017, проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР майором внутренней службы Сергеевой Татьяной Викторовной здания помещений и прилегающей территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Пархоменко,15.
совместно с директором ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкиным Михаилом Анатольевичем, заместителем директора по АХЧ Русиновым Алексеем Александровичем
т.21-55-92

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не восстановлена целостность покрытия крыши и не устранено попадание осадков на строительные и деревянные конструкций чердачного помещения. Восстановить целостность покрытия крыши и устранить попадание осадков на строительные и деревянные конструкций чердачного помещения .	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	01.10.2018	

2	<p>Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	01.10.2018	
3	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: помещение щитовой (буфет) класса Ф5.2 от учебных помещений колледжа класса Ф4.1 .</p> <p>Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами: помещение щитовой (буфет) класса Ф5.2 от учебных помещений колледжа класса Ф4.1 .</p>	<p>ст. 151 ч. 1 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дни вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречашей требованиям настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 7.4 п. 5.14 таб.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p>	01.10.2018	
4	<p>Выходы из лестничных клеток на чердак не предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.</p> <p>Выполнить выходы из лестничных клеток на чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.</p>	<p>ч. 1 ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.</p>	01.10.2018	
5	<p>Не осуществлена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.</p> <p>Произвести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»)</p> <p>п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p> <p>(п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	01.10.2018	
6	<p>Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в части касающейся пожарной сигнализации, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.</p> <p>Внести изменения в декларацию пожарной безопасности.</p>	<p>ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, п.6 ст. 64</p> <p>Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве поисковенного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	01.10.2018	

		п. б. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

Сергеева Т.В.



"31" октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкин М.А.

(фамилия, имя, отчество)

« 31 » октября 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

Предписание № 272/1/124

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Государственному автономному профессиональному образовательному учрежде-
нию Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых»**

(заполнено исполнителем при его государственной власти в органах местного самоуправления, представительства передающих или отдающих подчиненное
профессиональное образование, имеющим лицензию на осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 1.0.)

Во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Морозова А.Н. от «28» сентября 2017 года № 272 , ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 13 октября 2017, 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 октября 2017, 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 31 октября 2017, проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР майором внутренней службы Сергеевой Татьяной Викторовной здания помещений и прилегающей территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса,34, совместно с директором ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкиным Михаилом Анатольевичем, заместителем директора по АХЧ Русиновым Алексеем Александровичем т.21-55-92

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены регламентные работы по планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (требуется замена приемно-контрольных приборов, речевых оповещателей, дымовых пожарных извещателей, источников питания систем автоматической пожарной защиты).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (в ред. Постановления Правительства РФ от	01.10.2018	

		20.09.2016 N 947)		
2	Не оборудованы пожарными извещателями помещения кабинетов №61,59,1 Дооборудовать пожарными извещателями помещения кабинетов №61,59,1 в соответствии с проектными решениями.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	01.10.2018	
3	Выходы из лестничных клеток на чердак не предусмотрены по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Выполнить выходы из лестничных клеток на чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.	ч. 1 ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.4* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.	01.10.2018	
4	Не осуществлена повторная отгнездитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Произвести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния отгнездитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния отгнездитной обработки (пропитки). Проверка состояния отгнездитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроках периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока отгнездитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	01.10.2018	
5	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний. Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.10.2018	
6	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек Обеспечить здание исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п. 38 Правил противопожарного режима в РФ На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.10.2018	
7.	Не организовано обучение мерам пожарной безопасности сотрудников путем проведения противопожарного	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.3. Лица допускаются к работе на объекте только по-	01.10.2018	

	<p>инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Организовать обучение мерам пожарной безопасности сотрудников путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p>	<p>сле прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	
8	<p>Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в части касающейся пожарной сигнализации, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.</p> <p>Внести изменения в декларацию пожарной безопасности.</p>	<p>ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, п.б ст. 64 Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. п. б. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.</p>	01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР

(Фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

Сергеева Т.В.



М.Л.П.*

" 31 " октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкин М.А.

(Фамилия, имя, отчество)

« 31 » октября 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

Предписание N 273/1/125

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых»

Предписание выносится органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими функции, наделенные законодательством Российской Федерации, функции по промышленной (предпринимательской), а также сельскохозяйственной, инженерной и т.д.

Во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Морозова А.Н. от «28» сентября 2017 года № 273 , ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 13 октября 2017, 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 октября 2017, 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 31 октября 2017, проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР майором внутренней службы Сергеевой Татьяной Викторовной здания помещений и прилегающей территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Карла Маркса,38 совместно с директором ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкиным Михаилом Анатольевичем, заместителем директора по АХЧ Русиновым Алексеем Александровичем т.21-55-92

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены регламентные работы по планово-предупредительному ремонту системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией (требуется замена приемно-контрольных приборов, речевых оповещателей, дымовых пожарных извещателей, источников питания систем автоматической пожарной защиты).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (в ред. Постановления Правительства РФ от	01.10.2018	

		20.09.2016 N 947)		
2	Не оборудованы пожарными извещателями помещения кухни 2 и 3 этажа, 3 этаж левое крыло. Дооборудовать пожарными извещателями помещения кухни 2 и 3 этажа, 3 этаж левое крыло в соответствии с проектными решениями.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	01.10.2018	
3	Выходы из лестничных клеток на чердак не предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Выполнить выходы из лестничных клеток на чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.	ч. I ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.	01.10.2018	
4	Не осуществлена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Произвести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции срока периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	01.10.2018	
5	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний. Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.10.2018	
6	Не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек Обеспечить здание исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п. 38 Правил противопожарного режима в РФ На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.10.2018	
7.	Не организовано обучение мерам пожарной безопасности сотрудников путем проведения противопожарного	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.3. Лица допускаются к работе на объекте только по-	01.10.2018	

	<p>инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Организовать обучение мерам пожарной безопасности сотрудников путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p>	<p>сле прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	
8.	<p>В комнатах общежития не вывешены планы эвакуации на случай пожара.</p> <p>В комнатах общежития вывесить планы эвакуации на случай пожара</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»)</p> <p>п.89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подписью) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	01.10.2018
9.	<p>Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в части касающейся пожарной сигнализации, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.</p> <p>Внести изменения в декларацию пожарной безопасности.</p>	<p>ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, п.6 ст. 64</p> <p>Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>п. 6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.</p>	01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР

(Фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

Сергеева Т.В.



М.Л.П.*

"31" октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкин М.А.

(Фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

« 31 » октября 2017 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

Предписание N 274/1/126

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых»

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Морозова А.Н. от «28» сентября 2017года № 274 , ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. 13 октября 2017, 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 октября 2017, 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 31 октября 2017, проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР майором внутренней службы Сергеевой Татьяной Викторовной здания помещений и прилегающей территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и Ч.Е. Черепановых», по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Циолковского,41.
совместно с директором ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкиным Михаилом Анатольевичем, заместителем директора по АХЧ Русиновым Алексеем Александровичем т.21-55-92

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.</p> <p>Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»)</p> <p>п.24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	01.10.2018	
2	<p>Выходы из лестничных клеток на чердак не предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.</p>	<p>ч. 1 ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршрутам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами</p>	01.10.2018	

	Выполнить выходы из лестничных клеток на чердак через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.	не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.	
3	Не осуществлена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Произвести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме») п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. (п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	01.10.2018
4	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в части касающейся пожарной сигнализации, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Внести изменения в декларацию пожарной безопасности.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, п.6 ст. 64 Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. п. 6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	01.10.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР

(запечатать, фиксировать, инициализировать
инспектора по пожарному надзору)

Сергеева Т.В.



" 31 " октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГАПОУ СО «НТГМК им. Е.А. и Ч.Е. Черепановых» Холкин М.А.

(запечатать, фиксировать, инициализировать)

« 31 » октября 2017 г.